

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ34.В.00286/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НОРТ Экспорт». Адрес: 426028, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д.57. ОГРН: 1131832004149. Телефон: +7 (3412) 941-941. E-mail: inform@nort-udm.ru. № 0010216

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО НОРТ». Адрес: 614060, Россия, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, оф. 402. Адрес производства: 426028, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пойма, д.57. ОГРН: 1021801158830. Телефон: +7 (3412) 941-900. E-mail: nortpro@gmail.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, офис 412, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@roznaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, в/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Лакокрасочное покрытие на основе водно-дисперсионной краски «Нортовская® краска интерьерная» (ТУ 2316-026-24505934-04), относится к классу пожарной опасности код ОК034 (ОКПД2): 20.30.11 строительных материалов КМ1 (группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1.044, группа токсичности - Т1 по ГОСТ 12.1.044), индекс распространения пламени по поверхности - 0 по ГОСТ 12.1.044. Серийный выпуск. код ОК 005 (ОКП), код ЕКПС: код ТН ВЭД России: 3209 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-21/08-2019 от 30.08.2019 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Акт о результатах анализа состояния производства № 177/ОС-19 от 11.07.2019 г. ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРИБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-026-24505934-04, эксплуатационная документация

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.10.2019 по 08.10.2024

И.П. (подпись) (инициалы, фамилия)

М.Б. Ясколко (инициалы, фамилия)

И.А. Поединцев (инициалы, фамилия)

